

毎日検査項目(3項目)

検査項目	単位	基準値
色度	度	5度以下
濁度	度	2度以下
残留塩素	mg/l	0.1mg/l 以上