毎月検査項目（10項目）

検査項目	単位	基準値
一般細菌	個/ml	100個/mℓ　以下
大腸菌	－	検出されないこと
鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3mg/ℓ　以下
塩化物イオン	mg/ℓ	200mg/ℓ　以下
有機物	mg/ℓ	3mg/ℓ　以下
pH値	－	5.8以上8.6以下
味	－	異常でないこと
臭気	－	異常でないこと
色度	度	５度以下
濁度	度	２度以下