平成20年度

新開水源地（原水）　クリプト指標菌　　飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	4月	5月	6月	7月	7月	8月	9月	10月	10月	11月	12月	1月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月10日	4月10日	5月1日	6月5日	7月3日	7月3日	8月7日	9月10日	10月2日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	1月8日	2月5日	3月5日			
大腸菌（E.coli）	特定酵素基質培地法	MPN/100m□	<1.0	－	<1.0	<1.0	<1.0	－	<1.0	<1.0	<1.0	－	<1.0	<1.0	<1.0	－	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
クリプトスポリジウム	平成19年3月30日　健水発第0330006号	－	－	検出せず	－	－	－	検出せず	－	－	－	検出せず	－	－	－	検出せず	－	－	－	－	－
嫌気性芽胞菌	ハンドフォード改良培地法	CFU/100m□	0	－	0	0	0	－	0	0	0	－	0	0	0	－	0	0	0	0	0
ジアルジア	平成19年3月30日　健水発第0330006号	－	－	検出せず	－	－	－	検出せず	－	－	－	検出せず	－	－	－	検出せず	－	－	－	－	－