平成23年度

新開水源地（原水）　クリプト指標菌　　飲料水定期水質検査結果書

検　査　項　目	水　質　基　準　値	単　位	4月	4月	5月	6月	7月	7月	8月	9月	10月	10月	11月	12月	1月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月13日	4月13日	5月12日	6月2日	7月14日	7月14日	8月4日	9月1日	10月6日	10月6日	11月10日	12月1日	1月5日	1月5日	2月2日	3月1日			
大腸菌（E.coli）	特定酵素基質培地法	MPN/100ｍ・	<1.0	－	<1.0	<1.0	<1.0	－	<1.0	<1.0	<1.0	－	<1.0	<1.0	<1.0	－	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
嫌気性芽胞菌	ハンドフォード改良培地法	CFU/100ｍ・	0	－	0	0	0	－	0	0	0	－	0	0	0	－	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	平成19年3月30日　健水発第0330006号	－	－	検出せず	－	－	－	検出せず	－	－	－	検出せず	－	－	－	検出せず	－	－	－	－	－
ジアルジア	平成19年3月30日　健水発第0330006号	－	－	検出せず	－	－	－	検出せず	－	－	－	検出せず	－	－	－	検出せず	－	－	－	－	－