平成20年度

福万水源地（浄水）　月例　　飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						最大値	最小値	平均値
			9月10日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日								
一般細菌	標準寒天培地法	個/m□	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0
大腸菌	特定酵素基質培地法	－	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						－	－	－
鉛及びその化合物	フレームレス-原子吸光光度法	mg/□	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－						<0.001	<0.001	<0.001
シアン化物イオン及び塩化シアン	イオンクロマトグラフ-	mg/□	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－						<0.001	<0.001	<0.001
フッ素及びその化合物	イオンクロマトグラフ法	mg/□	－	0.34	－	－	0.39	－	－						0.39	0.34	0.36
塩素酸	イオンクロマトグラフ法	mg/□	－	0.29	－	－	<0.06	－	－						0.29	<0.06	0.14
クロロ酢酸	溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法	mg/□	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－						<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ	mg/□	－	0.002	－	－	0.003	－	－						0.003	0.002	0.002
ジクロロ酢酸	溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法	mg/□	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－						<0.004	<0.004	<0.004
ジブロモクロロメタン	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ	mg/□	－	0.006	－	－	0.005	－	－						0.006	0.005	0.006
臭素酸	イオンクロマトグラフ-	mg/□	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－						<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ	mg/□	－	0.015	－	－	0.013	－	－						0.015	0.013	0.014
トリクロロ酢酸	溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法	mg/□	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－						<0.02	<0.02	<0.02
ブロモジクロロメタン	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ	mg/□	－	0.005	－	－	0.005	－	－						0.005	0.005	0.005
ブロモホルム	ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ	mg/□	－	0.002	－	－	<0.001	－	－						0.002	<0.001	0.001
ホルムアルデヒド	溶媒抽出-ガスクロマトグラフ	mg/□	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－						<0.008	<0.008	<0.008
アルミニウム及びその化合物	誘導結合プラズマ発光分光分析法	mg/□	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－						<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	誘導結合プラズマ発光分光分析法	mg/□	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04						0.04	<0.03	<0.03
塩化物イオン	イオンクロマトグラフ法	mg/□	16.0	15.4	11.8	11.1	12.5	10.8	13.3						16.0	10.8	13.0
カルシウム、マグネシウム等	滴定法	mg/□	－	144	－	－	130	－	－						144	130	137
有機物	全有機炭素計測定法	mg/□	1.2	1.1	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0						1.2	1.0	1.1
pH値	ガラス電極法	－	6.3	6.2	6.2	6.5	6.4	6.5	6.5						6.5	6.2	6.37
味	官能法	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－
臭気	官能法	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－
色度	透過光測定法	度	<1	1	<1	<1	<1	<1	1						1	<1	<1
濁度	積分球式光電光度法	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	ジエチル-p-フェニレンジアミン法（DPD法）	mg/□	0.9	0.6	0.8	0.9	0.6	0.6	0.3						0.9	0.3	0.7