平成21年度

田中配水池（浄水）　　飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月14日	6月 6月15日	7月 7月13日	8月 8月6日	9月 9月3日	10月 10月1日	11月 11月5日	12月 12月3日	1月 1月7日	2月 2月4日	3月 3月4日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	100/1mℓ以下	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	mg/ℓ	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	mg/ℓ	9.5	6.7	4.0	4.9	4.5	5.4	6.0	6.5	6.1	6.5	7.1	5.3	9.5	4.0	6.0
有機物	5mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.6	0.9	0.7	0.5	0.5	1.1	0.9	0.8	0.6	0.6	0.8	1.0	1.1	0.5	0.8
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.4	7.0	6.9	7.1	7.6	7.4	7.8	7.7	7.6	7.4	7.4	7.8	6.9	－
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	5度以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	1	<1	<1
濁度	2度以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	mg/ℓ	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.8	0.8	0.6	0.7