平成23年度

田中配水池（浄水）　　飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月13日	5月12日	6月2日	7月14日	8月4日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月5日	2月2日	3月1日			
一般細菌	標準寒天培地法	個/m・	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
大腸菌	特定酵素基質培地法	－	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	－	－	－
鉄及びその化合物	誘導結合プラズマ-質量分析法	mg/・	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
塩化物イオン	イオンクロマトグラフ法	mg/・	7.8	7.7	7.9	6.0	5.9	6.3	6.0	6.2	5.8	7.0	7.3	5.9	7.9	5.8	6.6
有機物	全有機炭素計測定法	mg/・	0.7	0.7	0.9	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.9	0.5	0.7
pH値	ガラス電極法	－	7.7	7.5	7.3	7.4	7.5	7.6	7.5	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.7	7.3	7.53
味	官能法	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気	官能法	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	透過光測定法	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	積分球式光電光度法	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	ジエチル-p-フェニレンジアミン法（DPD法）	mg/・	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.9	0.6	0.6	0.8	0.9	0.5	0.6