平成23年度

鹿庭配水池（浄水）　　飲料水定期水質検査結果書

検　査　項　目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月13日	5月12日	6月2日	7月14日	8月4日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月5日	2月2日	3月1日			
一般細菌	標準寒天培地法	個/m・	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	特定酵素基質培地法	―	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	―	―	―
鉄及びその化合物	誘導結合プラズマ-質量分析法	mg/・	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03
塩化物イオン	イオンクロマトグラフ法	mg/・	4.1	4.1	5.0	3.9	4.5	3.8	4.0	4.1	3.7	3.7	4.2	4.2	5.0	3.7	4.1
有機物	全有機炭素計測定法	mg/・	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
pH値	ガラス電極法	―	7.8	7.7	7.4	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.8	7.4	7.62
味	官能法	―	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	―	―	―
臭気	官能法	―	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	―	―	―
色度	透過光測定法	度	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1
濁度	積分球式光電光度法	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	ジエチル-p-フェニレンジアミン法（DPD法）	mg/・	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6