平成21年度

給水栓末端（浄水）　　飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月15日	5月14日	6月15日	7月13日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	3月4日			
一般細菌	100/1mℓ以下	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	mg/ℓ	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	mg/ℓ	6.7	4.9	3.8	5.1	4.2	3.8	3.8	4.3	4.3	4.4	4.7	4.1	6.7	3.8	4.5
有機物	5mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.4	0.7	0.7	0.5	0.5	0.9	0.7	0.6	0.5	0.4	0.6	0.8	0.9	0.4	0.6
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.5	7.0	7.2	7.2	7.7	7.6	7.9	7.7	7.6	7.6	7.5	7.9	7.0	－
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	5度以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	2度以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	mg/ℓ	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6