平成23年度

堂ヶ平配水池濾過池（原水）　クリプト指標菌　　飲料水定期水質検査結果書

検　査　項　目	水 質 基 準 値	単 位	4月	4月	5月	6月	7月	7月	8月	9月	10月	10月	11月	12月	1月	1月	1月	1月	1月	2月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月13日	4月13日	5月12日	6月2日	7月14日	7月14日	8月4日	9月1日	10月6日	10月6日	11月11日	12月1日	1月5日	1月5日	1月12日	1月19日	1月19日	2月2日	2月2日	3月1日			
大腸菌（E.coli）	特定酵素基質培地法	MPN/100ｍ・	1.0	－	20	17	26	－	18	5.2	11	－	2.3×10・	1.8×10・	<1.0	－	－	<1.0	－	<1.0	－	<1.0	26	<1.0	8.9
嫌気性芽胞菌	ハンドフォード改良培地法	CFU/100ｍ・	0	－	0	0	0	－	0	0	0	－	1	0	0	－	－	0	－	0	－	0	1	0	0
クリプトスポリジウム	平成19年3月30日　健水発第0330006号	個	－	検出せず	－	－	－	検出せず	－	－	－	検出せず	－	－	－	33	検出せず	－	89	－	49	－	89	33	57
ジアルジア	平成19年3月30日　健水発第0330006号	－	－	検出せず	－	－	－	検出せず	－	－	－	検出せず	－	－	－	検出せず	検出せず	－	検出せず	－	検出せず	－	－	－	－