平成22年度

堂ヶ平ポンプ場（浄水）　　飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月6日	6月 6月3日	7月 7月1日	8月 8月5日	9月 9月2日	9月 9月6日	10月 10月7日	11月 11月4日	12月 12月2日	1月 1月6日	2月 2月3日	3月 3月3日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	100/1mℓ以下	－	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	－	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	mg/ℓ	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.34	0.04	<0.03	<0.03	0.05	<0.03	<0.03	<0.03	0.34	<0.03	0.03
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	mg/ℓ	4.3	4.4	4.3	3.9	4.7	4.9	－	4.9	4.6	2.6	5.3	5.1	5.1	5.3	2.6	4.5
有機物	3mg/ℓ以下	mg/ℓ	1.5	1.2	1.4	2.6	1.5	1.8	－	1.7	2.0	1.3	1.3	1.2	1.2	2.6	1.2	1.6
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.6	7.0	7.2	7.0	7.0	－	7.0	6.8	7.1	7.1	7.2	7.5	7.6	6.8	－
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	5度以下	度	1	1	2	2	1	8	3	1	2	1	1	2	<1	8	<1	2
濁度	2度以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	mg/ℓ	0.9	0.9	0.8	0.5	1.3	0.3	2.0以上	1.3	1.5	1.0	1.3	1.0	1.5	2.0以上	0.3	－