平成23年度

堂ヶ平配水池　浄水

飲料水定期水質検査結果書

検　査　項　目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4月13日	5月 5月12日	6月 6月2日	7月 7月14日	8月 8月4日	9月 9月1日	9月 9月15日	10月 10月6日	11月 11月10日	12月 12月1日	1月 1月5日	2月 2月2日	3月 3月1日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	標準寒天培地法	個/m・	0	0	0	0	0	0	―	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	特定酵素基質培地法	―	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	―	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	―	―	―
鉄及びその化合物	誘導結合プラズマ-質量分析法	mg/・	<0.03	0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	―	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	0.04	<0.03	<0.03
塩化物イオン	イオンクロマトグラフ法	mg/・	4.9	4.7	4.3	4.4	4.7	4.7	―	4.4	4.4	4.4	4.3	4.6	4.0	4.9	4.0	4.5
有機物	全有機炭素計測定法	mg/・	1.0	1.1	2.1	1.9	1.6	1.5	―	1.6	1.3	1.2	1.0	0.9	1.3	2.1	0.9	1.4
pH値	ガラス電極法	―	7.1	7.2	7.1	6.8	6.8	6.8	―	6.9	6.8	6.9	7.1	7.2	7.2	7.2	6.8	6.99
味	官能法	―	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	―	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	―	―	―
臭気	官能法	―	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	―	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	―	―	―
色度	透過光測定法	度	<1	1	2	1	1	<1	―	1	<1	<1	<1	<1	1	2	<1	<1
濁度	積分球式光電光度法	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	―	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	ジエチル-p-フェニレンジアミン法（DPD法）	mg/・	0.9	0.7	0.6	1.0	0.7	0.8	0.3	1.0	0.9	1.3	0.6	1.0	0.6	1.3	0.3	0.8