平成20年度

堂ヶ平給水栓末端（浄水）　　飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月10日	5月1日	6月5日	7月3日	8月7日	9月10日	10月2日	10月21日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日			
一般細菌	100/1mℓ以下	－	0	0	0	0	0	0	2	－	0	0	0	1	0	2	0	0
大腸菌	検出されないこと	－	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	－	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6mg/ℓ以下	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	0.94	0.19	－	－	<0.06	－	－	0.94	<0.06	0.38
クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	0.046	－	－	－	0.023	－	－	0.046	0.023	0.034
ジクロロ酢酸	0.04mg/ℓ以下	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	0.012	－	－	0.012	<0.004	0.006
ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	0.053	－	－	－	0.027	－	－	0.053	0.027	0.040
トリクロロ酢酸	0.2mg/ℓ以下	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	0.007	－	－	－	0.004	－	－	0.007	0.004	0.006
ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	mg/ℓ	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	mg/ℓ	5.2	4.8	5.0	5.2	6.3	6.6	7.0	－	5.2	5.1	4.3	4.4	5.0	7.0	4.3	5.3
蒸発残留物	500mg/ℓ以下	mg/ℓ	－	－	－	－	－	－	88	－	－	－	108	－	－	108	88	98
有機物	5mg/ℓ以下	mg/ℓ	1.3	1.3	1.8	2.0	1.6	2.2	2.4	－	1.4	1.4	1.2	1.6	1.5	2.4	1.2	1.6
pH値	5.8以上8.6以下	－	6.9	6.8	6.6	6.5	6.8	7.0	6.6	－	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	6.5	－
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
色度	5度以下	度	<1	1	2	3	1	<1	2	－	<1	<1	<1	1	1	3	<1	<1
濁度	2度以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	mg/ℓ	0.6	0.3	0.1	0.1	0.1	0.6	0.1	0.1	0.3	0.5	0.4	0.3	0.1	0.6	0.1	－