

平成21年度

堂ヶ平給水栓末端（浄水）

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	7月	8月	9月	10月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月15日	5月14日	6月15日	7月13日	7月23日	8月6日	9月3日	10月1日	10月28日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	3月4日			
一般細菌	100/1ml以下	-	0	0	11	2000	0	100	8	4	-	0	0	0	0	0	11	0	2
大腸菌	検出されないこと	-	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-
カドミウム及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	mg/l	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.05mg/l以下	mg/l	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	mg/l	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	mg/l	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	mg/l	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.10	0.10
ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	mg/l	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	0.002mg/l以下	mg/l	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	mg/l	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	mg/l	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	mg/l	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	mg/l	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.03mg/l以下	mg/l	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01mg/l以下	mg/l	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6mg/l以下	mg/l	0.07	-	-	0.53	0.59	-	-	0.88	<0.06	-	-	<0.06	-	-	0.88	<0.06	0.34
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	mg/l	<0.002	-	-	<0.002	0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	-	0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06mg/l以下	mg/l	0.024	-	-	0.033	0.052	-	-	0.048	-	-	0.020	-	-	-	0.052	0.020	0.035
ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	mg/l	0.012	-	-	<0.004	0.026	-	-	<0.004	-	-	0.008	-	-	-	0.026	<0.004	0.009
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	mg/l	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01mg/l以下	mg/l	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	mg/l	0.029	-	-	0.038	0.059	-	-	0.056	-	-	0.024	-	-	-	0.059	0.024	0.041
トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	mg/l	<0.02	-	-	<0.02	0.03	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	0.03	<0.02	<0.02
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	mg/l	0.005	-	-	0.005	0.007	-	-	0.008	-	-	0.004	-	-	-	0.008	0.004	0.006
ブロモホルム	0.09mg/l以下	mg/l	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	mg/l	<0.008	-	-	<0.008	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	1mg/l以下	mg/l	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	mg/l	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	mg/l	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	0.11	-	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	0.11	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1mg/l以下	mg/l	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	mg/l	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	9
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	mg/l	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200mg/l以下	mg/l	6.9	5.9	5.4	7.2	6.9	6.5	7.4	7.1	-	5.3	5.1	4.6	4.7	4.5	7.4	4.5	6.0
カルシウム、マグネシウム等	300mg/l以下	mg/l	32.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.7	32.7	32.7
蒸発残留物	500mg/l以下	mg/l	109	-	-	70	116	-	-	99	-	-	-	100	-	-	116	70	99
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	mg/l	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	mg/l	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	mg/l	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	mg/l	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005mg/l以下	mg/l	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物	5mg/l以下	mg/l	1.0	1.5	1.5	1.9	1.7	2.1	2.5	2.8	-	1.4	1.8	1.1	1.1	1.5	2.8	1.0	1.7
pH値	5.8以上8.6以下	-	7.2	7.0	6.7	6.9	7.2	6.8	6.9	6.8	-	7.2	7.4	7.3	7.0	7.2	7.4	6.7	-
味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
色度	5度以下	度	1	1	2	2	1	2	5	6	<1	1	1	2	<1	6	<1	2	
濁度	2度以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.1mg/l以上	mg/l	0.2	0.1	0.1	<0.1	0.2	0.1	0.1	<0.1	-	0.1	0.9	0.8	0.8	0.6	0.9	<0.1	-