

平成22年度

堂ヶ平給水栓末端（浄水）

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月15日	5月6日	6月3日	7月14日	8月5日	9月2日	10月7日	11月4日	12月2日	1月6日	2月3日	3月3日			
一般細菌	100/1ml以下	-	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0
大腸菌	検出されないうこと	-	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	-	-	-
カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	mg/ℓ	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	mg/ℓ	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	-	-	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下	mg/ℓ	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	mg/ℓ	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1
フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	mg/ℓ	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1mg/ℓ以下	mg/ℓ	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	mg/ℓ	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	mg/ℓ	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	mg/ℓ	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	mg/ℓ	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.03mg/ℓ以下	mg/ℓ	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0.6mg/ℓ以下	mg/ℓ	<0.06	-	-	<0.06	-	-	0.12	-	-	<0.06	-	-	0.12	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	mg/ℓ	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.029	-	-	0.049	-	-	0.057	-	-	0.032	-	-	0.057	0.029	0.042
ジクロロ酢酸	0.04mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.012	-	-	0.013	-	-	0.006	-	-	0.015	-	-	0.015	0.006	0.012
ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	mg/ℓ	<0.001	-	-	<0.001	-	-	0.001	-	-	<0.001	-	-	0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01mg/ℓ以下	mg/ℓ	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.034	-	-	0.057	-	-	0.069	-	-	0.038	-	-	0.069	0.034	0.050
トリクロロ酢酸	0.2mg/ℓ以下	mg/ℓ	<0.02	-	-	0.02	-	-	0.03	-	-	<0.02	-	-	0.03	<0.02	<0.02
ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	mg/ℓ	0.005	-	-	0.008	-	-	0.011	-	-	0.006	-	-	0.011	0.005	0.008
ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	mg/ℓ	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	mg/ℓ	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	1mg/ℓ以下	mg/ℓ	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	mg/ℓ	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	mg/ℓ	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.14	<0.03	<0.03	0.06	<0.03	0.03	<0.03	0.14	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1mg/ℓ以下	mg/ℓ	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	mg/ℓ	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8
マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	mg/ℓ	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200mg/ℓ以下	mg/ℓ	4.4	4.5	4.4	4.3	4.8	4.9	5.1	4.9	3.8	5.2	5.1	5.3	5.3	3.8	4.7
カルシウム、マグネシウム等	300mg/ℓ以下	mg/ℓ	-	-	-	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-	29.0	29.0	29.0
蒸発残留物	500mg/ℓ以下	mg/ℓ	85	-	-	96	-	-	111	-	-	99	-	-	111	85	98
陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	mg/ℓ	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	mg/ℓ	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	mg/ℓ	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	mg/ℓ	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005mg/ℓ以下	mg/ℓ	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物	3mg/ℓ以下	mg/ℓ	1.3	1.3	1.5	1.5	1.6	1.7	1.6	1.6	1.4	1.3	1.2	1.3	1.7	1.2	1.4
pH値	5.8以上8.6以下	-	7.1	7.0	7.2	6.8	7.1	7.0	6.9	7.1	7.0	7.2	7.1	7.2	7.2	6.8	-
味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-
色度	5度以下	度	1	1	2	1	2	4	<1	2	1	<1	2	<1	4	<1	1
濁度	2度以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	0.1mg/ℓ以上	mg/ℓ	0.5	0.4	0.2	0.3	0.2	<0.1	0.1	0.5	0.5	0.8	0.8	0.9	0.9	<0.1	0.4